

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Пречистенка дом 22/2, стр. 1 тел. 8(495)244-82-72, gu_moscov@mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

127051, г. Москва, 3-й Колобовский пер., д. 8, стр. 4 тел. 8(926)890-94-01, cao6@gpn.moscow

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 57/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54» ИМЕНИ П.М.
ВОСТРУХИНА**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора районов Якиманка и Замоскворечье г. Москвы по пожарному надзору от «26» февраля 2018г. № 57, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «5» марта 2018г. по 11 час. 00 мин. «14» марта 2018г. проведена проверка Инженер 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Коленков Евгений Александрович, эксперты не привлекаются

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54» ИМЕНИ П.М.
ВОСТРУХИНА**

по адресу:

г.Москва, ул. М.Ордынка,д.29

совместно с:

Уполномоченный представитель по доверенности - заведующая хозяйством,
ответственная за пожарную безопасность Найденова Наталья Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	5 этаж			
1.	<u>5 этаж здания имеет</u>	<u>ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ</u>	02.10.2018	

	1 эвакуационный выход.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009		
4 этаж				
2.	4 этаж здания имеет 1 эвакуационный выход.	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	02.10.2018	
3.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м, (дверь ведущая из общего коридора на лестничную клетку).	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.10.2018	
1 этаж				
4.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м, (дверь ведущая из общего коридора на лестничную клетку).	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.10.2018	
5.	Допускается изменение направления открывания двери эвакуационного выхода ведущую из лестничной клетки на улицу.	п. 36ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. №390)	02.10.2018	
Цокольный этаж				
6.	Отсутствует обособленный выход из цокольного этажа наружу, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009	02.10.2018	
7.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м, (дверь ведущая из общего коридора на лестничную клетку).	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.10.2018	
8.	Допускается загромождение эвакуационных путей и выходов оборудованием для занятия спортом (тренажерный зал)	п.36 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. №390)	02.10.2018	
Общие нарушения				
9.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см. (1,2,3 цокольный этажах)	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2. СП 1.13130.2009	02.10.2018	
10.	Индикаторы извещателей системы автоматической пожарной сигнализации направлены не в сторону двери, ведущей к выходу из помещения	Ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	02.10.2018	

11.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	ст.4, ст.6, ст.89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009	02.10.2018	
-----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Коленков Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«14» марта 2018г.

Для передачи по почте
Предписание для исполнения получил:

Р.И. Жуков

✓ 
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«14» марта 2018г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.